



LEGENDA	
Odgrom	
<span style="color: red;">- - -</span>	Instalacja odgromowa - drut aluminium fi 8
<span style="color: magenta;">○</span>	Maszt odgromowy 4m

UWAGI
Ogólne
1) Wszystkie wymiary należy sprawdzić i domierzyć na placu budowy. 2) Ze względu na stan, istniejące przewody odprowadzające zdemontować a w ich miejsce zamontować nowe wykonane drutem aluminium fi 8 3) Istniejący uziom otokowy połączyć z nowymi przewodami odprowadzającymi. 4) Projektowaną instalację odgromową niską wykonać drutem aluminium fi 8 na dystansach min 10cm. W miejscach wskazanych na rysunku montować maszty odgromowe o wysokości 4m



architekt prowadzący JACEK LENART		07.2020
obiekt	Adaptacja obiektu mag. na bud. dydaktyczno-administracyjny WSB	data
adres	przy ul. JJ Śniadeckich 3 w Szczecinie, dz.nr ewid. 29/1 obr. 1040	
projekt	Projekt wykonawczy	E
treść rysunku	Rzut dachu - instalacja odgromowa	
symbol	453/A4/2020	branża
projektował	mgr inż. Jerzy Szewczyk upr. bud. ZAP/0107/PWOE/14	
sprawił	mgr inż. Radosław Sadowski upr. bud. ZAP/0142/PWOE/13	E26/R1
		nr rysunku